

2024年8月9日

各位

多摩都市モノレール株式会社

昇降機更新工事現場における死亡事故について

多摩都市モノレール株式会社（本社：東京都立川市、社長：奥山 宏二）では、当社発注の工事現場において、下記のとおり死亡事故が発生しましたので、お知らせいたします。なお、事故の詳しい原因については、現在調査中です。

記

1 発生日時

2024年8月8日（木）20時30分頃

2 事故現場

多摩都市モノレール桜街道駅（東京都東大和市上北台3丁目470-4）

3 工事件名

駅舎修繕及び昇降機更新工事（桜街道駅ほか1駅）

4 受注者名

システムハウジング建設株式会社

5 事故の概要

- ・高所作業車を使用して、駅舎軒天内の作業中、操縦者本人が駅舎天井に気づかず天井と高所作業車作業台の柵の間に首を挟み意識不明となった。
- ・病院に搬送されたが22時50分頃に死亡が確認された。

6 被災者

システムハウジング建設株式会社 現場責任者1名（男性50歳）

以上